

ENERGYR s.r.o.

Staré kasárne 1406/6, 066 01 Humenné

MERANIE A REGULÁCIA

KÁBLOVÁ LISTINA

Objednávateľ: **A-typ, architektonický ateliér s.r.o.**
080 01 Prešov, Strojnícka 1

Investor: **BARDTERM s.r.o.**
Moyzesova 7, Bardejov

Stavba: **REKONŠTRUKCIA PLAVÁRNE 2. ETAPA**

Objekt: **SO 01 - PLAVÁREŇ**

Miesto stavby: **BARDEJOV**

Projektant stavby: A-typ, architektonický ateliér s.r.o., Strojnícka 1, 080 01 Prešov

Zodpovedný projektant: Ing. Igor Šepeľa

Projektant: Ing. Igor Šepeľa

Číslo sady:

Číslo zákazky 2017-09

Archívne číslo: 2017-09-KL

Dátum: 02.2017

	Stavba:	REKONŠTRUKCIA PLAVÁRNE 2.ETAPA				
	Objekt:	SO 01 - PLAVÁREŇ				
	Diel:	MERANIE A REGULÁCIA				
Pč	OZNAČENIE	TYP	OD	DO	POPIS	DĹŽKA(m)
1	WS COM1	J-Y(ST)Y 2x2x0,8	DTR1	RVZTB1	komunikačný prepoj VZT Bazén 1	30,00
2	WS COM1.1	J-Y(ST)Y 2x2x0,8	RVZT2	RVZTB2	komunikačný prepoj VZT Bazén 2	30,00
3	WS COM2	J-Y(ST)Y 2x2x0,8	DTR1	RVZTSO	komunikačný prepoj VZT Sol'ná jaskyňa	44,00
4	WS COM3	J-Y(ST)Y 2x2x0,8	DTR1	RVZTSA	komunikačný prepoj VZT Šatne	15,00
5	WS COM4	J-Y(ST)Y 2x2x0,8	DTR1	RVZTWEL	komunikačný prepoj VZT Wellness	51,00
6	WS COM5	J-Y(ST)Y 2x2x0,8	DTR1	RBA	komunikačný prepoj Bazénová technológia	20,00
7	WS COM5.1	J-Y(ST)Y 2x2x0,8	RWEL	RBA	komunikačný prepoj Technolog Wellness	56,00
8	WS SYAI1	JYTY-O 12x1	DTR1	RSYS	prepoj meracích prvkov	16,00
9	WS SYAI2	JYTY-O 12x1	DTR1	RSYS	prepoj meracích prvkov	16,00
10	WS SYAI3	JYTY-O 12x1	DTR1	RSYS	prepoj meracích prvkov	16,00
11	WS SYDI	JYTY-O 12x1	DTR1	RSYS	signalizačný prepoj	16,00
12	WS SYDO	CYKY-O 7x1,5	DTR1	RSYS	ovládaci prepoj	16,00
13	WS TI20.1	JYTY-O 2x1	DTR1	TI20.1	teplota na vstupe do KOST	15,00
14	WS TC0	JYTY-O 2x1	DTR1	TC0	vonkajšia teplota	26,00
15	WS TC1	JYTY-O 2x1	DTR1	TC1	teplota na vstupe zóny UK radiatory	15,00
16	WS TC4	JYTY-O 2x1	DTR1	TC4	teplota na vstupe zóny ohrev bazénovej vody KOST	15,00
17	WS TC10	JYTY-O 2x1	DTR1	TC10	teplota vody v zásobníkovom ohrievači TV	15,00
18	WS TC11	JYTY-O 2x1	DTR1	TC11	teplota výstup výmenníka TV KOST	15,00
19	WS TC21	JYTY-O 2x1	DTR1	TC21	teplota na vstupe zóny Podlahovka 1.PP	44,00
20	WS TC22	JYTY-O 2x1	DTR1	TC22	teplota na vstupe zóny Podlahovka 2.PP	44,00
21	WS TC23	JYTY-O 2x1	DTR1	TC23	teplota na vstupe zóny ohrev vody Wellness	44,00
22	WS TC24.1	JYTY-O 2x1	DTR1	TC24.1	teplota v zásobníkovom ohrievači vody Wellness - dole	57,00
23	WS TC24.2	JYTY-O 2x1	DTR1	TC24.2	teplota v zásobníkovom ohrievači vody Wellness - hore	57,00
24	WS TAH30	JYTY-O 2x1	DTR1	TAH30	teplota vzduchu priestor KOST	6,00
25	WS TC12	JYTY-O 2x1	DTR1	TC12	teplota výmenníkm TV-solár - primár - vstup	28,00
26	WS TC13	JYTY-O 2x1	DTR1	TC13	teplota výmenníkm TV-solár - primár - výstup	28,00
27	WS TC14	JYTY-O 2x1	DTR1	TC14	teplota výmenníkm TV-solár - sekundár - výstup	28,00
28	WS TC15	JYTY-O 2x1	DTR1	TC15	teplota výmenníkm TV-solár - sekundár - vstup	28,00
29	WS BP6	JYTY-O 3x1	DTR1	BP6	tlak okruhu solárnych panelov	30,00
30	WS YV1	JYTY-O 3x1	DTR1	YV1	regulačný ventil zóny UK radiatory	15,00
31	WS YV4	JYTY-O 3x1	DTR1	YV4	regulačný ventil zóny ohrev bazénovej vody - KOST	15,00
32	WS YV10	JYTY-O 3x1	DTR1	YV10	regulačný ventil zásobníkového ohrievača TV	15,00
33	WS YV11	JYTY-O 3x1	DTR1	YV11	regulačný ventil výmenníka TV-KOST	15,00
34	WS YV12	JYTY-O 3x1	DTR1	YV12	prepínací ventil solárneho ohrevu	30,00
35	WS PI20.1	JYTY-O 3x1	DTR1	BP6	tlak na vstupe KOST	16,00
36	WS TAZ10	CYKY-J 4x1,5	DTR1	TAZ10	prehriatie ohrievača TV - KOST	16,00
37	WS TAZ20	CYKY-J 4x1,5	DTR1	TAZ20	prehriatie ohrievača vody Wellness	58,00
38	WS PAZ01	CYKY-J 4x1,5	DTR1	PAZ01	havarijný tlak studenej vody	18,00
39	WS TAZ11	CYKY-J 4x1,5	DTR1	TAZ11	prehriatie výstupu výmenníka TV-solár	28,00
40	WS LAH30	CYKY-J 4x1,5	DTR1	LAH30	zaplavenie priestoru KOST	20,00
41	WS M7	JYTY-O 2x1	DTR1	M7	čerpadlo výmenníka TV-solár - primár - signalizačný prepoj	28,00
42	WS YV21	CYKY-O 4x1,5	DTR1	YV21	regulačný ventil zóny Podlahovka 1.PP	44,00
43	WS YV22	CYKY-O 4x1,5	DTR1	YV22	regulačný ventil zóny Podlahovka 1.NP	44,00
44	WS YV23	CYKY-O 4x1,5	DTR1	YV23	regulačný ventil zóny ohrev vody Wellness	44,00
45	WS HA1	CYKY-J 3x1,5	DTR1	HA1	akustická signalizácia poruchy	8,00
46	WS SB01	CYKY-O 3x1,5	DTR1	SB01	STOP tlačítko	12,00
47	WL M1	CYKY-J 5x1,5	DTR1	M1	čerpadlo zóny UK radiatory	15,00
48	WL M4	CYKY-J 5x1,5	DTR1	M4	čerpadlo zóny ohrev bazénovej vody - KOST	15,00
49	WL M5	H05VV-F 3G1	DTR1	M5	nabíjacie čerpadlo ohrevu TV - KOST	16,00

	Stavba:	REKONŠTRUKCIA PLAVÁRNE 2.ETAPA				
	Objekt:	SO 01 - PLAVÁREŇ				
	Diel:	MERANIE A REGULÁCIA				
Pč	OZNAČENIE	TYP	OD	DO	POPIS	DĹŽKA(m)
50	WL M6	H05VV-F 3G1	DTR1	M6	cirkulačné čerpadlo TV	16,00
51	WL M7	H05VV-F 3G1,5	DTR1	M7	čerpadlo ohrevu TV-solár - primár	28,00
52	WL M8	CYKY-J 4x1,5	DTR1	M8	čerpadlo ohrevu TV-solár - sekundár	28,00
53	WL M21	CYKY-J 3x1,5	DTR1	M21	čerpadlo zóny Podlahovka 1.PP	46,00
54	WL M22	CYKY-J 3x1,5	DTR1	M22	čerpadlo zóny Podlahovka 1.NP	46,00
55	WL M23	CYKY-J 3x1,5	DTR1	M23	čerpadlo zóny ohrev vody Wellness	46,00