






POTRUBIE:

-  – PRÍVODNÉ A VRATNÉ POTRUBIE VYKUROVACIEHO MÉDIA – VODA 70/50°C, $\Delta t=20^\circ\text{C}$
-  – ROZVOD V PODLAHE – PLASTOVÁ RÚRKA Z PE
SYSTÉM RÚRKA V OCHRANNEJ RÚRKE, PN 1,0 MPa/95°C
-  – REDUKCIA POTRUBIA
-  – SMER PRÚDENIA VYKUROVACIEHO MÉDIA
-  – SPÁD POTRUBIA 1,5‰
-  – POTRUBIE IZOLOVANÉ
-  – ZÁVES POTRUBIA – UHOLNÍK L 30x30x4
-  – ULOŽENIE POTRUBIA V PODLAHE

VYKUROVACIE TELESÁ:

-  – VYHRIEVACIE OCEĽOVÉ DOSKOVÉ TELESÁ / VODT /
KORAD P90, PN 0,6 MPa, MAX. 110°C,
VÝŠKY 600 a 900 mm, V PREVEDENÍ 11, 21, 22, 33
-  – PÔDORYS VYKUROVACIEHO TElesa
PRÍSLUŠENSTVO VYKUROVACÍCH TELIES: ODVZDUŠŇOVACIA ZÁTKA, ZÁSLEPKA, KONZOLA, DRŽIAK
-  – KÚPEĽNÉ VYKUROVACIE TRUBKOVÉ TELESO (REBRÍK), TYP RD
-  – VK – VENTIL KOMPAKT SO SPODNÝM PRIPOJENÍM
-  – VK – NAPOJENIE ZO STENY – PÔDORYS

- S1**  – HLAVNÁ STÚPAČKA S ROZDELOVAČOM NA CHODBE, PRE PRIPOJENIE BYTOV

ARMATÚRY:

-  GK... – GULOVÝ KOHÚT ZÁVITOVÝ UZATVÁRAČÍ PLNOPRIETOKOVÝ, OVLÁDANIE PÁČKA,
-  VK... – KOHÚT PLNIACI A VYPÚŠŤACÍ STN 13 7061 PN 1,0 MPa/100°C
-  Fm – FILTER ZÁVITOVÝ MAGNETICKÝ, PN 1,6 MPa, 100°C – pod kotlom
-  F – FILTER ZÁVITOVÝ, PN 1,6 MPa, 100°C
-  KG – KOMPENZÁTOR GUMOVÝ, PRÍRUBOVÝ NA TLMIENIE VIBRÁCIÍ, PN 1,6 MPa / 100°C
-  RVS₁ – REGULAČNÝ VENTIL ŠPECIÁLNY – ZÁVITOVÝ S MERACÍMI VENTILČEKMI PRE MERANIE
DIFERENČNÉHO TLAKU GM-LF, S VYPÚŠŤANÍM, 120°C/1,0 MPa, kvs=0,88m³/h
-  RVS – REGULAČNÝ VENTIL – ZÁVITOVÝ S MERACÍMI VENTILČEKMI PRE MERANIE DIFERENČNÉHO TLAKU GM-B5
-  – VODOMER – KOMPAKTNÝ BYTOVÝ MERAČ TEPLA – ZÁVITOVÝ, MONTÁŽ V PREDTOKU, SMER ZHORA NADOL, DN15, Qh=0,6m³/h
- TS90-P, DN15, TH₁ – RADIATOROVÝ VENTIL PRIAMY BEZ PREDNASTAVENIA TS-90 S HLAVICOU TERMOSTATICKÉHO OVLÁDANIA
- RL5-P, DN15, PN1,3 – ŠRÚBENIE RADIATOROVÉ PRIAME REGULAČNÉ S VYPÚŠŤANÍM RL5 – POLOHA PREDNASTAVENIA
- VUA 15-1,2 TH₁ – ROHOVÝ ŠTVORCESTNÝ VENTIL VUA-40 PRE 2 RÚROVÉ SÚSTAVY S TERMOSTATICKOU HLAVICOU – POLOHA PREDNASTAVENIA
- H 3000-R – PRIPOJOVACIA RADIATOROVÁ GARNITÚRA ROHOVÁ PRE RADIÁTORY VENTIL KOMPAKT, H-3000, NAPOJENIE ZO STENY
PN 2,0-TH – POLOHA NASTAVENIA RADIATOROVEJ VENTILOVEJ VLOŽKY – S TERMOSTATICKOU HLAVICOU
-  AON – AUTOMATICKÁ ODVZDUŠŇOVACIA NÁDOBA DN 15,
-  + OV – AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL, DN 15,

TEPELNÁ IZOLÁCIA:

- POTRUBIE OZNAČENÉ VO VÝKRESOCH "IZ" / IZOLOVAŤ / SA ZAIZOLUJE
- OCEĽ.POTRUBIE POD STROPOM: TEPELNOU IZOLACIOU Z MINERALNEJ VLNY-SKRUŽ + AL FÓLIA
 - OCEĽ.POTRUBIE: TEPELNOU IZOLACIOU Z PENOVÉHO POLYETHYLÉNU

VYPRACOVAL: ING. E. KAČALOVÁ	STAVBA: SABINOV-16bj NÁJOMNÝ BYTOVÝ DOM A3 ul.MLYNSKÁ	STAVOPROJEKT s.r.o. Jarková 31, 080 01 Prešov www.stavoprojekt.sk	
PROJEKTANT: ING. E. KAČALOVÁ	OBJEKT: SO 01 – BYTOVÝ DOM A3		
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: ING. E. KAČALOVÁ	ČASŤ: E – DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTOV	DÁTUM: 9/2017	FORMÁT: 1x44
	DIEL: VYK – VYKUROVANIE	STUPEŇ: RP.	ZAK.Č.: 17091
VEDÚCI PROJEKTANT: ING. ARCH. J. KRASNAY	OBSAH: LEGENDA	KÓTY V: MM	PRÍL.Č.: 02
		MIERKA: —	