



- | | |
|---------------|--|
| _____ | KANALIZAČNÉ POTRUBIE NOVODUROVÉ |
| _____ | KANALIZAČNÉ POTRUBIE NOVODUROVÉ PRÍPOJOVACIE |
| ----- | POTRUBIE PRE ROZVOD STUDENEJ VODY |
| ___ . . . ___ | POTRUBIE PRE ROZVOD TEPLEJ ÚŽITKOVEJ VODY |
| ----- | POTRUBIE PRE ROZVOD CIRKULÁCIE TÚV |
| WC | ZÁCHOD KERAMICKÝ S NÍZKOPOLOŽENOU NÁDRŽKOU |
| WC1 | ZÁCHOD KERAMICKÝ S NÍZKOPOLOŽENOU NÁDRŽKOU PRE INVALIDOV |
| VL | VÝLEVKÁ KERAMICKÁ |
| U | UMÝVADLO KERAMICKÉ SO STOJANKOVOU BATÉRIOU |
| U1 | UMÝVADLO KERAMICKÉ PRE INVALIDOV |
| D | DREZ NEREZOVÝ |
| VR | VAŇA ROHOVÁ |
| SP1 | SPRCHOVACIA BATÉRIA+SEDATKO PRE INVALIDOV |
| S1... | VONKAJŠIE DÁŽĎOVÉ ZVODY |
| H | HYDRANTOVÝ NAVIJÁK |

POZNÁMKA:

- NA KAŽDOM PODLAŽÍ OSADIŤ V ŠACHTE L 50/50/5 PRE UKOTVENIE POTRUBIA
- PEVNÝ BOD NA POTRUBÍ OSADIŤ NA KAŽDOM PODLAŽÍ
- PRI MONTÁŽI KANALIZAČNÉHO A VODOVODNÉHO POTRUBIA DODRŽAŤ MONTÁŽNE A TECHNICKÉ PREDPISY VÝROBCU POTRUBIA A ARMATÚR ZDRAVOTECHNICKÝCH INŠTALÁCII
- HYDRANTOVÝ NAVIJÁK S 30 m HADICOU UMIESTNIŤ PODLA POŽIADAVIEK PROJEKTANTA POŽIARNEJ OCHRANY NA 1. A 3. NADZEMNOM PODLAŽÍ
- POTRUBIE ZTI VEDENÉ POD STROPOM NA ZÁVESOCH, VZDIALENOSŤ ZÁVESOCH OD SEBA 1,5m.

ZMENY:

VYPRACOVAL: ING. ŠLOSÁROVÁ	STAVBA: SABINOV – 16 BJ NÁJOMNÝ BYTOVÝ DOM A3 UL. MLYNSKÁ	STAVOPROJEKT s.r.o. Jarková 31, 080 01 Prešov www.stavoprojekt.sk	
PROJEKTANT: ING. ŠLOSÁROVÁ	OBJEKT: SO 01 BYTOVÝ DOM A3		
ZODP. PROJEKTANT: ING. ŠLOSÁROVÁ	ČASŤ: D–STAVEBNÁ DIEĽ: ZTI–ZDRAVOTECHNICKÉ INŠTALÁCIE	DÁTUM: 09/2017 STUPEŇ: RP	FORMÁT: 3x44 ZAK.Č.: 17091
VEDÚCI PROJEKTANT: ING. ARCH. J. KRASNAY	OBSAH: PÔDORYS 2.NP	KÓTY V: MM MIERKA: 1:100	PRÍL.Č.: 5